



사업자등록증

(법인사업자)

등록번호 : 753-88-01926

법인명(단체명) : 주식회사 케이씨씨실리콘

대표자 : 송영근

개업연월일 : 2020년 12월 01일 법인등록번호 : 110111-7701760

사업장소재지 : 서울특별시 서초구 사평대로 344(서초동)

본점소재지 : 서울특별시 서초구 사평대로 344(서초동)

사업의종류 : ☒업태 제조업 ☒종목 실리콘

발급사유 : 정정



사업자단위과세적용사업자여부 : 여()부(✓)

전자세금계산서전용전자우편주소 :

원본대조필




2020년 12월 15일

서초세무서장



국세청
National Tax Service



문서확인번호: 1609-8145-1212-7975




공장등록증명(신청)서

접수번호	2021010572546416001		접수일	2021.01.05		처리기간	즉시	
신청인	회사명			전화번호				
	주식회사 케이씨씨실리콘 전주공장			063-260-1700				
	대표자 성명			생년월일(법인등록번호)				
	송영근			110111-7701760				
	대표자 주소(법인 소재지)							
	서울특별시 서초구 사평대로 344 (서초동) 금강빌딩							
등록 내용	공장 소재지		지목		보유구분			
	전라북도 완주군 봉동읍 과학로 801, 완주산업단지		공장용지		자가 [O], 임대 []			
	공장 등록일		사업 시작일		종업원 수			
	2021년 01월 04일				남 :124 여 :7			
	공장의 업종(분류번호)							
	석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기 화학물질 제조업(20119)							
	공장 부지 면적(㎡)		제조시설 면적(㎡)		부대시설 면적(㎡)			
	122907.500		23153.650		22247.990			
등록 조건								
등록변경·증설등 기재사항 변경내용(변경 날짜 및 내용)						공장관리번호		
						457102020556919		

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조제1항·제2항·제3항에 따라 위와 같이 등록된 공장임을 증명합니다.

2021년 01월 05일

한국산업단지공단장



원본대조필



◆본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.(발급일로부터 90일까지) 또한 문서하단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.

경영시스템인증서

(주)케이씨씨실리콘 전주공장

- 공장 : 전라북도 완주군 봉동읍 과학로 801
- 본사 : 서울특별시 서초구 사평대로 344



한국표준협회는 위 조직의 품질경영시스템이
아래의 표준과 인증범위에 적합함을 인증합니다.

인증번호 QMS-1853

표 준 KS Q ISO 9001:2015/ISO 9001:2015

인증범위 실리콘원재(폴리머, 레진, 실란, 겜), 실리콘(에멀전, 디스퍼전, 고무, 경화제) 및 실란트의 설계 및 제조

유효기간 2021년 05월 08일부터 2024년 05월 07일까지

최초인증일 : 2004년 06월 02일

원본대조필



2021년 04월 02일

KSA



한국표준협회



한국표준협회는 한국인증지원센터(KAB)로부터 품질경영체제
인증기관으로 인정(인정번호 : KAB-QC-30)받았습니다.

서울시 강남구 테헤란로 69길 5

경영시스템인증서

(주)케이씨씨실리콘 전주공장

- 공장 : 전라북도 완주군 봉동읍 과학로 801
- 본사 : 서울특별시 서초구 사평대로 344



한국표준협회는 위 조직의 환경경영시스템이
아래의 표준과 인증범위에 적합함을 인증합니다.

인증번호 EMS-0244

표 준 KS I ISO 14001:2015/ISO 14001:2015

인증범위 실리콘원재(폴리머, 레진, 실란, 겜), 실리콘(에멀전, 디스퍼전, 고무, 경화제) 및 실란트의 설계 및 제조

유효기간 2019년 06월 02일부터 2022년 06월 01일까지

원본대조필



최초인증일 : 2004년 12월 07일

2021년 04월 02일

※ 사명 변경에 따른 인증서 재발행

KSA



한국표준협회장



한국표준협회는 한국인정지원센터(KAB)로부터 환경경영체제
인증기관으로 인정(인정번호 : KAB-EC-11)받았습니다.

서울특별시 강남구 테헤란로 69길 5



인증번호 : 제 05-0147 호

Certificate



제 품 인 증 서

1. 제조업체명 : 주식회사 케이씨씨실리콘 전주공장
2. 대표자성명 : 송영근
3. 공장소재지 : 전북 완주군 봉동읍 과학로801
4. 인증제품
 - 가. 표준명 : 건축용 실링재
 - 나. 표준번호 : KS F 4910
 - 다. 종류·등급 호칭 또는 모델 :
--. 끝.

「산업표준화법」 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국 산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2021 년 01 월 12 일



한국표준협회장



원본대조필



1. 최초 인증일 : 2005-03-30
2. 차기심사 완료기한 : 2022-03-29
3. 최종 변경일 : 2021-01-12 (분할설립)

제 24239 호

환경표지 인증서

1. 상 호 : (주)케이씨씨실리콘
2. 사업자등록번호 : 753-88-01926
3. 소재지 : 서울특별시 서초구 사평대로 344 (서초동)
4. 공장·사업장소재지 : 전라북도 완주군 봉동읍 과학로 801
5. 대표자성명 : 송영근
6. 대상제품 : EL259.건축용 실링재
7. 상표명/용도·제공서비스 : 별첨이기
8. 인증기간 : 2021.05.03 부터 2024.05.02 까지
9. 인증사유 : "유해물질 감소, 생활 환경오염 감소"

「환경기술 및 환경산업 지원법」 제17조제3항, 같은 법 시행령 제23조제2항 및 같은 법 시행규칙 제34조제2항에 따라 환경표지대상제품의 인증기준에 적합하므로 환경표지의 사용을 인증합니다.

※ 최초교부 : 2021.05.03

2021년 05월 03일

한국환경산업기술원장



※ 한국환경산업기술원은 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제31조제2항 및 같은 법 시행령 제33조제8항에 따라 환경부장관으로부터 환경표지 인증에 관한 업무를 위탁받은 기관입니다.

사실확인 : 1577-7360

원본대조필



[별첨] 1 / 1

제 24239 호

기본상표명	파생상표명	용도·제공서비스
SL907 프리미엄		건축용 실링재(실내외용, 1액형, G형, 30SHM)
SL1000		건축용 실링재(실내외용, 1액형, F형, 25LM)
SL868		건축용 실링재(실내외용, 1액형, F형, 25LM)
SL999		건축용 실링재(실내외용, 1액형, F형, 25HM)
SL2000		건축용 실링재(실내외용, 1액형, F형, 25HM)
QSL19E		건축용 실링재(실내외용, 1액형, F형, 25HM)

원본대조필



Certification



Korea Air Cleaning Association

친환경 건축자재 인증서

인증번호 : HB477E06-03

업 체 명 : (주)케이씨씨실리콘

대 표 자 : 송 영 근

소 재 지 : 서울시 서초구 사평대로 344

제 조 사 : (주)케이씨씨실리콘 전주공장

인증기간 : 2018. 11. 25 ~ 2021. 11. 24

인증제품

- 표준번호(명) : SPS-KACA0020-7174 친환경 건축자재
- 시 험 방 법 : 환경부 실내공기질 공정시험기준
- 제품(모델)명 : SW9535A
- 제 품 분 류 : 실란트
- 인 증 등 급 : 최우수 ★★★★★
- 인 증 사 유 : 오염물질 저감

산업표준화법 제27조 및 단체표준 업무규정에 따른 인증심사를 실시한 결과

친환경 건축자재 단체표준 인증심사기준에 적합하므로

위와 같이 친환경 건축자재 단체표준(HB마크)에 적합함을 인증합니다.

2020년 12월 29일

한국공기청정협회장



(06162 서울 강남구 테헤란로63길 11 이노센스빌딩 9층, 전화 : (02)553-4156, www.kaca.or.kr)

1. 최초인증일 : 2009년 11월 25일

2. 최종변경일 : 2020년 12월 29일 (업체명 및 대표이사 변경)

원본대조필



Certification



Korea Air Cleaning Association

친환경 건축자재 인증서

인증번호 : HB1112E10-01

업 체 명 : (주)케이씨씨실리콘

대 표 자 : 송 영 근

소 재 지 : 서울시 서초구 사평대로 344

제 조 사 : (주)케이씨씨실리콘 전주공장

인증기간 : 2019. 12. 22 ~ 2022. 12. 21

인증제품

- 표준번호(명) : SPS-KACA0020-7174 친환경 건축자재
- 시 험 방 법 : 환경부 실내공기질 공정시험기준
- 제품(모델)명 : QS119R
- 제 품 분 류 : 실란트
- 인 증 등 급 : 최우수 ★★★★★
- 인 증 사 유 : 오염물질 저감

산업표준화법 제27조 및 단체표준 업무규정에 따른 인증심사를 실시한 결과

친환경 건축자재 단체표준 인증심사기준에 적합하므로

위와 같이 친환경 건축자재 단체표준(HB마크)에 적합함을 인증합니다.

2020년 12월 29일

한국공기청정협회장



(06162 서울 강남구 테헤란로63길 11 이노센스빌딩 9층, 전화 : (02)553-4156, www.kaca.or.kr)

- 최초인증일 2010년 12월 22일
- 최종변경일 : 2020년 08월 27일 (대표이사 변경)

원본대조필



BEYOND ASIAN HUB TOWARD GLOBAL WORLD



TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (063)214-2960 FAX (063)214-2964

성적서번호 : TAK-2020-159788

접 수 일 자 : 2020년 10월 26일

대 표 자 : 송영근

시험완료일자 : 2021년 02월 19일

업 체 명 : (주)케이씨씨실리콘 전주공장

주 소 : 전라북도 완주군 봉동읍 과학로 801

시 료 명 : 건축용 실링재(QS119E, F-25HM)

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
슬럼프(가로)	mm	-	0	KS F 4910 : 2010
슬럼프(세로)	mm	-	0	KS F 4910 : 2010
탄성복원성	%	-	92	KS F 4910 : 2010
인장특성(줄눈 나비의 신장율)	%	-	200	KS F 4910 : 2010
인장특성(인장응력:23℃)	N/mm ²	-	0.6	KS F 4910 : 2010
인장특성(인장응력:-20℃)	N/mm ²	-	0.8	KS F 4910 : 2010
일정신장하에서의접착성(23℃)	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
일정신장하에서의접착성(-20℃)	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
압축가열,인장냉각후의 접착성	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
수중침적후의 일정 신장하에서의 접착성	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
부피손실	%	-	2	KS F 4910 : 2010

※ 본 성적서는 업체명 변경으로 인한 수정발급본임(수정발급일 : 2021년 03월 26일).

* Type : F-25HM

** Flow : (5 ± 2) °C

- 용 도 : 품질관리용

- 다음 페이지 -

Lee, Sun-Gyu

작성자 : 아선규

Tel : 032-570-9646

Sun-Seo Park

기술책임자 : 박준서

Tel : 1577-0091(ARS ①-④)

2021년 02월 19일

KTR 한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code

Page : 1 of 2

원본대조필

KTR-QP-P09-F01-02(00)

A4(210 X 297)

KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE

Copyright by KCC Corporation



KCC CORPORATION
344, SAPYEONGDAERO, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
TEL : 82-2-3480-5858 FAX : 82-2-3480-5398

시험성과대비표

■ 용도 : 방화용 일액형 실란트

■ 제품명 : QS119E

■ KS 품질 등급 : F형 25HM

성적서 No. TAK-2020-159788

품질 항목			단위	KS F 4910 기준	시험 결과치	판 정	비고
				(등급 : F-25HM)			
슬럼프	세로		mm	3 mm이하	0	합격	KSF4910-2010
	가로		mm	3 mm이하	0	합격	KSF4910-2010
탄성 복원성			%	70 이상	92	합격	KSF4910-2010
인장특	줄눈나비 신장율		%	200(M ₁₀₀)	좌 등	합격	KSF4910-2010
	인장 응력	23℃	N/mm ²	0.4 초과	0.6	HM에 준함	KSF4910-2010
		-20℃	N/mm ²	0.6 초과	0.8	HM에 준함	KSF4910-2010
일정신장하에서의 접착성(23℃)			-	파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
일정신장하에서의 접착성(-20℃)			-	파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
압축가열·인장냉각후 접착성			-	파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
수중침적후의일정신장하에서의 접착성			-	파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
부피손실			%	10 이하	2	합격	KSF4910-2010

성적서 2021

원본대조필



BEYOND ASIAN HUB, TOWARD GLOBAL WORLD



TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (063)214-2960 FAX (063)214-2964

성적서번호 : TAK-2020-159789

접 수 일 자 : 2020년 10월 26일

대 표 자 : 송영근

시험완료일자 : 2021년 02월 19일

업 체 명 : (주)케이씨씨실리콘 전주공장

주 소 : 전라북도 완주군 봉동읍 과학로 801

시 료 명 : 건축용 실링재(QS119E, G-25HM)

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
슬럼프(가로)	mm	-	0	KS F 4910 : 2010
슬럼프(세로)	mm	-	0	KS F 4910 : 2010
탄성복원성	%	-	92	KS F 4910 : 2010
인장특성(줄눈 나비의 신장율)	%	-	200	KS F 4910 : 2010
인장특성(인장응력:23℃)	N/mm ²	-	0.6	KS F 4910 : 2010
인장특성(인장응력:-20℃)	N/mm ²	-	0.8	KS F 4910 : 2010
일정신장하에서의점착성(23℃)	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
일정신장하에서의점착성(-20℃)	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
압축가열,인장냉각후의 점착성	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
인공광 노출후의 점착성	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
압축응력	N/mm ²	-	0.6	KS F 4910 : 2010
수중침적후의 일정 신장하에서의 점착성	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
부파손실	%	-	2	KS F 4910 : 2010

※ 본 성적서는 업체명 변경으로 인한 수정발급본임(수정발급일 : 2021년 03월 26일).

* Type : G-25HM

** Flow : (5 ± 2) °C

- 용 도 : 품질관리용

- 다음 페이지 -

Lee, Sun-Gyu

작성자 : 이선규

Tel : 032-570-9646

Sun-Seo Park

기술책임자 : 박준서

Tel : 1577-0091(ARS ①-④)

2021년 02월 19일

KTR 한국화학융합시험연구원장


위변조 확인용 QR code

Page : 1 of 2

원본대조필

KTR-QP-P09-F01-02(00)

A4(210 X 297)



KCC CORPORATION
344, SAPYEONGDAERO, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
TEL : 82-2-3480-5858 FAX : 82-2-3480-5398

시험성과대비표

■ 용도 : 방화용 일액형 실란트

■ 제품명 : QS119E

■ KS 품질 등급 : G형 25HM

성적서 No. TAK-2020-159789

품질 항목			단위	KS F 4910 기준	시험 결과치	판 정	비고
				(등급 : G-25HM)			
슬럼프	세로		mm	3 mm이하	0	합격	KSF4910-2010
	가로		mm	3 mm이하	0	합격	KSF4910-2010
탄성 복원성			%	60 이상	92	합격	KSF4910-2010
인장특	줄눈나비 신장율		%	200(M ₁₀₀)	좌 등	합격	KSF4910-2010
	인장 응력	23℃	N/mm ²	0.4 초과	0.6	HM에 준함	KSF4910-2010
		-20℃	N/mm ²	0.6 초과	0.8	HM에 준함	KSF4910-2010
일정신장하에서의 접착성(23℃)				파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
일정신장하에서의 접착성(-20℃)				파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
압축가열·인장냉각후 접착성				파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
인공광 노출 후의 접착성				파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
수중침적후의 일정신장하에서의 접착성				파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
압축응력(75%)			N/mm ²	시험의 결과를 보고한다	0.6	-	KSF4910-2010
부피손실			%	10 이하	2	합격	KSF4910-2010

성적서 2021

원본대조필



KCC Corporation

BEYOND ASIAN HUB TOWARD GLOBAL WORLD



TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (063)214-2960 FAX (063)214-2964

성적서번호 : TAK-2020-159764

대 표 자 : 송영근

업 체 명 : (주)케이씨실리콘 전주공장

주 소 : 전라북도 완주군 봉동읍 과학로 801

시 료 명 : 건축용 실링재(QS119R, F-25HM)

접 수 일 자 : 2020년 10월 26일

시험완료일자 : 2021년 02월 16일

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
슬럼프(가로)	mm	-	0	KS F 4910 : 2010
슬럼프(세로)	mm	-	0	KS F 4910 : 2010
탄성복원성	%	-	91	KS F 4910 : 2010
인장특성(줄눈 나비의 신장율)	%	-	200	KS F 4910 : 2010
인장특성(인장응력:23℃)	N/mm ²	-	0.6	KS F 4910 : 2010
인장특성(인장응력:-20℃)	N/mm ²	-	0.7	KS F 4910 : 2010
일정신장하에서의접착성(23℃)	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
일정신장하에서의접착성(-20℃)	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
압축가열,인장냉각후의 접착성	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
수중침적후의 일정 신장하에서의 접착성	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
부피손실	%	-	4	KS F 4910 : 2010

* 본 성적서는 업체명 변경으로 인한 수정발급본임(수정발급일 : 2021년 03월 26일).

* Type : F-25HM

** Flow : (5 ± 2) °C

- 용 도 : 품질관리용

- 다음 페이지 -

Lee, Sun-Gyu

작성자 : 이선규

Tel : 032-570-9646

Jun-Geo Park

기술책임자 : 박준서

Tel : 1577-0091(ARS ①-④)

2021년 02월 16일

KTR 한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code

Page : 1 of 2

원본대조필



KTR-QP-P09-F01-02(00)

A4(210 X 297)



KCC CORPORATION
344, SAPYEONGDAERO, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
TEL : 82-2-3480-5858 FAX : 82-2-3480-5398

시험성과대비표

■ 용도 : 방화용 일액형 실란트

■ 제품명 : QS119R

■ KS 품질 등급 : F형 25HM

성적서 No. TAK-2020-159764

품질 항목			단위	KS F 4910 기준	시험 결과치	판 정	비고
				(등급 : F-25HM)			
솔럼프	세로		mm	3 mm이하	0	합격	KSF4910-2010
	가로		mm	3 mm이하	0	합격	KSF4910-2010
탄성 복원성			%	70 이상	91	합격	KSF4910-2010
인	줄눈나비 신장율		%	200(M ₁₀₀)	좌 동	합격	KSF4910-2010
장	인장 용력	23℃	N/mm ²	0.4 초과	0.6	HM에 준함	KSF4910-2010
		-20℃	N/mm ²	0.6 초과	0.7	HM에 준함	KSF4910-2010
특	일정신장하에서의 접착성(23℃)			파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
	일정신장하에서의 접착성(-20℃)			파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
	압축가열·인장냉각후 접착성			파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
	수중침적후의 일정신장하에서의 접착성			파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
부피손실			%	10 이하	4	합격	KSF4910-2010

성적서 2021

원본대조필



BEYOND ASIAN HUB. TOWARD GLOBAL WORLD



TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (063)214-2960 FAX (063)214-2964

성적서번호 : TAK-2020-159765

접 수 일 자 : 2020년 10월 26일

대 표 자 : 송영근

시험완료일자 : 2021년 02월 16일

업 체 명 : (주)케이씨씨실리콘 전주공장

주 소 : 전라북도 완주군 봉동읍 과학로 801

시 료 명 : 건축용 실링재(QS119R, G-25HM)

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
슬럼프(가로)	mm	-	0	KS F 4910 : 2010
슬럼프(세로)	mm	-	0	KS F 4910 : 2010
탄성복원성	%	-	91	KS F 4910 : 2010
인장특성(줄눈 나비의 신장율)	%	-	200	KS F 4910 : 2010
인장특성(인장응력:23℃)	N/mm ²	-	0.6	KS F 4910 : 2010
인장특성(인장응력:-20℃)	N/mm ²	-	0.7	KS F 4910 : 2010
일정신장하에서의점착성(23℃)	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
일정신장하에서의점착성(-20℃)	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
압축가열,인장냉각후의 점착성	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
인공광 노출후의 점착성	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
압축응력	N/mm ²	-	0.6	KS F 4910 : 2010
수중침적후의 일정 신장하에서의 점착성	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
부피손실	%	-	4	KS F 4910 : 2010

※ 본 성적서는 업체명 변경으로 인한 수정발급본임(수정발급일 : 2021년 03월 26일).

* Type : G-25HM

** Flow : (5 ± 2) °C

- 용 도 : 품질관리용

- 다음 페이지 -

Lee, Sun-Gyu

작성자 : 이선규

Tel : 032-570-9646

Sun-Seo Park

기술책임자 : 박준서

Tel : 1577-0091(ARS ①-④)

2021년 02월 16일

KTR 한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code

Page : 1 of 2

원본대조필

KTR-QP-P09-F01-02(00)

A4(210 X 297)

KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE



KCC CORPORATION
344, SAPYEONGDAERO, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
TEL : 82-2-3480-5858 FAX : 82-2-3480-5398

시험성과대비표

■ 용도 : 방화용 일액형 실란트

■ 제품명 : QS119R

■ KS 품질 등급 : G형 25HM

성적서 No. TAK-2020-159765

품질 항목			단위	KS F 4910 기준	시험 결과치	판 정	비고
				(등급 : G-25HM)			
슬럼프	세로		mm	3 mm이하	0	합격	KSF4910-2010
	가로		mm	3 mm이하	0	합격	KSF4910-2010
탄성 복원성			%	60 이상	91	합격	KSF4910-2010
인장특성	줄눈나비 신장율		%	200(M ₁₀₀)	좌 동	합격	KSF4910-2010
	인장 응력	23℃	N/mm ²	0.4 초과	0.6	HM에 준함	KSF4910-2010
		-20℃	N/mm ²	0.6 초과	0.7	HM에 준함	KSF4910-2010
일정신장하에서의 접착성(23℃)			-	파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
일정신장하에서의 접착성(-20℃)			-	파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
압축가열·인장냉각후 접착성			-	파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
인공광 노출 후의 접착성			-	파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
수중침적후의일정신장하에서의 접착성			-	파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
압축응력(75%)			N/mm ²	시험의 결과를 보고한다	0.6	-	KSF4910-2010
부피손실			%	10 이하	4	합격	KSF4910-2010

성적서 2021

원본대조필



KCC Corporation



TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (063)214-2960 FAX (063)214-2964

성적서번호 : TAK-2020-159776

접 수 일 자 : 2020년 10월 26일

대 표 자 : 송영근

시험완료일자 : 2021년 02월 16일

업 체 명 : (주)케이씨씨실리콘 전주공장

주 소 : 전라북도 완주군 봉동읍 과학로 801

시 료 명 : 건축용 실링재(SW9535A, F-12.5E)

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
슬럼프(가로)	mm	-	0	KS F 4910 : 2010
슬럼프(세로)	mm	-	0	KS F 4910 : 2010
탄성복원성	%	-	71	KS F 4910 : 2010
일정신장하에서의접착성(23℃)	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
일정신장하에서의접착성(-20℃)	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
압축가열,인장냉각후의 접착성	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
수중침적후의 일정 신장하에서의 접착성	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
부피손실	%	-	18	KS F 4910 : 2010

※ 본 성적서는 업체명 변경으로 인한 수정발급본임(수정발급일 : 2021년 03월 26일).

* Type : F-12.5E

** Flow : (5 ± 2) °C

- 용 도 : 품질관리용

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인인 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(제발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Lee, Sun-Gyu

작성자 : 이선규

Tel : 032-570-9646

Jun-Seo Park

기술책임자 : 박준서

Tel : 1577-0091(ARS ①-④)

2021년 02월 16일

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code

Page : 1 of 1

원본대조필



KTR-QP-P09-F01-02(00)

A4(210 X 297)



KCC CORPORATION
344, SAPYEONGDAERO, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
TEL : 82-2-3480-5858 FAX : 82-2-3480-5398

시험성과대비표

■ 용도 : 방화용 수성 아크릴 실란트

■ 제품명 : SW9535A

■ KS 품질 등급 : F형 12.5E

성적서 No. TAK-2020-159776

품질 항목		단위	KS F 4910 기준	시험 결과치	판 정	비고
			(등급 : F-12.5E)			
슬럼프	세로	mm	3 mm이하	0	합격	KSF4910-2010
	가로	mm	3 mm이하	0	합격	KSF4910-2010
탄성 복원성		%	40 이상	71	합격	KSF4910-2010
일정신장하에서의 접착성(23°C)			파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
일정신장하에서의 접착성(-20°C)			파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
압축가열, 인장냉각후 접착성			파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
수중침적후의 일정신장하에서의 접착성			파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
부파손실		%	25 이하	18	합격	KSF4910-2010

성적서 2021

원본대조필



KCC Corporation

실란트 시공실적

The certificate of the delivery result

PROJECT명	소재지	시공사	적용부위	사용제품
울진원자력발전소	경북 울진군	동아건설	FIRE-STOPING	방화용 QS119R
한화빌딩	서울시 중구	한화건설	FIRE-STOPING	방화용 QS119R
테크노 마트-21	서울시 광진구	현대건설	FIRE-STOPING	방화용 QS119R
부산 시청사	부산광역시	삼성물산	FIRE-STOPING	방화용 QS119R
전문건설화관	서울시 관악구	현대건설	FIRE-STOPING	방화용 QS119R
모토로라 파주공장	경기도 파주군	현대건설	FIRE-STOPING	방화용 QS119R
데이콤 안양국사	경기도 안양시	쌍용건설	FIRE-STOPING	방화용 QS119R
대전 법원청사	대전광역시	현대산업개발	FIRE-STOPING	방화용 QS119R
대전 검찰청사	대전광역시	삼정건설	FIRE-STOPING	방화용 QS119R
세원백화점	부산광역시	한보건설	FIRE-STOPING	방화용 QS119R
부산시립박물관	부산광역시	대우건설	FIRE-STOPING	방화용 QS119R
영광 원자력발전소	전남 영광군	현대건설	FIRE-STOPING	방화용 QS119R
청송 양수발전소	경북 청송군	삼성물산	댐 Con'C Expansion Joint	코레실 PS9210
인천 산공항	영종도	한라건설	배수로 Con'C Expansion Joint	코레실 PS9210
울진원자력 5,6호기	경북 울진군	현대중공업	취수로/배수로 Con'C Joint	코레실 PS9210
전남 탐진댐	전남 탐진	신승토건	댐 Con'C Expansion Joint	코레실 PS9210
전남 부안댐	전남 부안	금강종합건설	댐 Con'C Expansion Joint	코레실 PS9210
경남 남강댐	경남 진주	삼부토건	댐 Con'C Expansion Joint	코레실 PS9210
경남 밀양댐	경남 밀양	현대건설	댐 Con'C Expansion Joint	코레실 PS9210
의정부 홍북댐	경기도 의정부	정아산업	댐 Con'C Expansion Joint	코레실 PS9210
구미하수처리장	경북 구미시	현대중공업	취수로/배수로 Con'C Joint	코레실 PS9210
동두천 하수처리장	경기 동두천시	극동건설	취수로/배수로 Con'C Joint	코레실 PS9210
문경 하수처리장	경북 문경	(주)태영	취수로/배수로 Con'C Joint	코레실 PS9210
CJB 미디어센터	충주시	두진건설	구조용 복층유리 2차 실링	SL822
판교 휴비스빌딩	경기도 성남	조이건설	구조용 복층유리 2차 실링	SL822
삼성생명 전주연구소	전주시	삼성에버랜드	구조용 복층유리 2차 실링	SL822
케피코 연구소	경기도 군포	현대엔지니어링	구조용 복층유리 2차 실링	SL822
우면산R&D센터	서울시	삼성물산	구조용 복층유리 2차 실링	SL822
나주 한전사옥	전라도 나주	대우건설	구조용 복층유리 2차 실링	SL822
구이동 웰츠타워	서울시	KCC건설	구조용 복층유리 2차 실링	SL822
정자동 대우푸르지오시티	경기도 성남	대우건설	구조용 복층유리 2차 실링	SL822
부산항 국제여객선터미널	부산광역시	현대건설	구조용 복층유리 2차 실링	SL822
BIFC	부산광역시	현대건설	구조용 복층유리 2차 실링	SL822
여의도 전경련화관	서울시	현대건설	구조용 복층유리 2차 실링	SL822
해운대 AID 주상복합아파트	부산광역시	현대건설	구조용 복층유리 2차 실링	SL822
청주하이닉스	충북 청주시	SK건설	유리 글레이징	SL907 프리미엄
기흥 SR프로젝트	경기도 용인시	삼성물산	유리 글레이징	SL907 프리미엄
안양 레미안	경기도 안양시	삼성물산	유리 글레이징	SL907 프리미엄
산본 레미안주공	경기도 수원시	삼성물산	유리 글레이징	SL907 프리미엄
탕정 삼성2차	충남 아산시	삼성물산	유리 글레이징	SL907 프리미엄
탕정 삼성3차	충남 아산시	삼성물산	유리 글레이징	SL907 프리미엄
일산 코오롱아파트	경기도 일산시	코오롱건설	유리 글레이징	SL907 프리미엄
용인 현대아이파크	경기도 용인시	현대산업개발	유리 글레이징	SL907 프리미엄
가락동 쌍용아파트	서울시	쌍용건설	유리 글레이징	SL907 프리미엄
대전 금호아파트	대전시	금호건설	유리 글레이징	SL907 프리미엄
군산 금호아파트	전북 군산시	금호건설	유리 글레이징	SL907 프리미엄
광주 금호아파트	광주시	금호건설	유리 글레이징	SL907 프리미엄
오류동 동부아파트	서울시	동부건설	유리 글레이징	SL907 프리미엄
상도동 현대엘코	서울시	엘코	유리 글레이징	SL907 프리미엄
한화 송파위례신도시	서울시	한화건설	유리 글레이징	SL907 프리미엄
한라 남양주별내	경기도 남양주시	한라건설	유리 글레이징	SL907 프리미엄
강서힐스테이트	서울시	현대건설	유리 글레이징	SL907 프리미엄

