



사업자등록증

(법인사업자)

등록번호 : 753-88-01926

법인명(단체명) : 주식회사 케이씨씨실리콘

대표자 : 송영근

개업연월일 : 2020년 12월 01일 법인등록번호 : 110111-7701760

사업장소재지 : 서울특별시 서초구 사평대로 344(서초동)

본점소재지 : 서울특별시 서초구 사평대로 344(서초동)

사업의종류 : ☒업태 제조업 ☒종목 실리콘

발급사유 : 정정

사업자단위과세적용사업자여부 : 여() 부(✓)

전자세금계산서전용전자우편주소 :




원본대조필

2020년 12월 15일

서초세무서장



국세청
National Tax Service



문서확인번호: 1609-8145-1212-7975




공장등록증명(신청)서

접수번호	2021010572546416001		접수일	2021.01.05		처리기간	즉시	
신청인	회사명			전화번호				
	주식회사 케이씨씨실리콘 전주공장			063-260-1700				
	대표자 성명			생년월일(법인등록번호)				
	송영근			110111-7701760				
	대표자 주소(법인 소재지)							
	서울특별시 서초구 사평대로 344 (서초동) 금강빌딩							
등록 내용	공장 소재지		지목		보유구분			
	전라북도 완주군 봉동읍 과학로 801, 완주산업단지		공장용지		자가 [O], 임대 []			
	공장 등록일		사업 시작일		종업원 수			
	2021년 01월 04일				남 :124 여 :7			
	공장의 업종(분류번호)							
	석탄화학적 화합물 및 기타 기초 유기 화합물질 제조업(20119)							
	공장 부지 면적(㎡)		제조시설 면적(㎡)		부대시설 면적(㎡)			
	122907.500		23153.650		22247.990			
등록 조건								
등록변경 · 증설등 기재사항 변경내용(변경 날짜 및 내용)					공장관리번호			
					457102020556919			

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제16조제1항 · 제2항 · 제3항에 따라 위와 같이 등록된 공장임을 증명합니다.

2021년 01월 05일

한국산업단지공단장



원본대조필



◆본 증명서는 인터넷으로 발급되었으며, 정부24(gov.kr)의 인터넷발급문서진위확인 메뉴를 통해 위·변조 여부를 확인할 수 있습니다.(발급일로부터 90일까지) 또한 문서하단의 바코드로도 진위확인(정부24 앱 또는 스캐너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.

경영시스템인증서

(주)케이씨씨실리콘 전주공장

- 공장 : 전라북도 완주군 봉동읍 과학로 801
- 본사 : 서울특별시 서초구 사평대로 344



한국표준협회는 위 조직의 환경경영시스템이
아래의 표준과 인증범위에 적합함을 인증합니다.

인증번호 EMS-0244

표 준 KS I ISO 14001:2015/ISO 14001:2015

인증범위 실리콘원재(폴리머, 레진, 실란, 겔), 실리콘(에멀전, 디스퍼전, 고무, 경화제) 및 실란트의 설계 및 제조

유효기간 2019년 06월 02일부터 2022년 06월 01일까지

원본대조필



최초인증일 : 2004년 12월 07일

2021년 04월 02일

· 사명 변경에 따른 인증서 재발행

KSA



한국표준협회장



한국표준협회는 한국인증지원센터(KAB)로부터 환경경영체제
인증기관으로 인정(인정번호 : KAB-EC-11)받았습니다.

서울특별시 강남구 테헤란로 69길 5



인증번호 : 제 05-0147 호

Certificate



제 품 인 증 서

1. 제 조 업 체 명 : 주식회사 케이씨씨실리콘 전주공장
2. 대 표 자 성 명 : 송영근
3. 공 장 소 재 지 : 전북 완주군 봉동읍 과학로801
4. 인 증 제 품
 - 가. 표 준 명 : 건축용 실링재
 - 나. 표 준 번 호 : KS F 4910
 - 다. 종 류 · 등 급 · 호 칭 또는 모 델 :
--. 끝.

「산업표준화법」 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국 산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2021 년 01 월 12 일



한국표준협회장



원본대조필



1. 최초 인증일 : 2005-03-30
2. 차기심사 완료기한 : 2022-03-29
3. 최종 변경일 : 2021-01-12 (분할설립)

제 24239 호

환경표지 인증서

1. 상 호 : (주)케이씨씨실리콘
2. 사업자등록번호 : 753-88-01926
3. 소재지 : 서울특별시 서초구 사평대로 344 (서초동)
4. 공장·사업장소재지 : 전라북도 완주군 봉동읍 과학로 801
5. 대표자성명 : 송영근
6. 대상제품 : EL259.건축용 실링재
7. 상표명/용도·제공서비스 : 별첨이기
8. 인증기간 : 2021.05.03 부터 2024.05.02 까지
9. 인증사유 : "유해물질 감소, 생활 환경오염 감소"

「환경기술 및 환경산업 지원법」 제17조제3항, 같은 법 시행령 제23조제2항 및 같은 법 시행규칙 제34조제2항에 따라 환경표지대상제품의 인증기준에 적합하므로 환경표지의 사용을 인증합니다.

※ 최초교부 : 2021.05.03

2021년 05월 03일

한국환경산업기술원장



※ 한국환경산업기술원은 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제33조제2항 및 같은 법 시행령 제33조제8항에 따라 환경부장관으로부터 환경표지 인증에 관한 업무를 위탁받은 기관입니다.

사실확인 : 1577-7360

원본대조필



[별첨] 1 / 1

제 24239 호

기본상표명	파생상표명	용도·제공서비스
SL907 프리미엄		건축용 실링재(실내외용, 1액형, G형, 30SHM)
SL1000		건축용 실링재(실내외용, 1액형, F형, 25LM)
SL868		건축용 실링재(실내외용, 1액형, F형, 25LM)
SL999		건축용 실링재(실내외용, 1액형, F형, 25HM)
SL2000		건축용 실링재(실내외용, 1액형, F형, 25HM)
QSL19E		건축용 실링재(실내외용, 1액형, F형, 25HM)

원본대조필





친환경 건축자재 인증서

인증번호 : HB480E07-02

업 체 명 : (주)케이씨씨실리콘

대 표 자 : 송 영 근

소 재 지 : 서울시 서초구 사평대로 344

제 조 사 : (주)케이씨씨실리콘 전주공장

인증기간 : 2019. 03. 25 ~ 2022. 03. 24

인증제품

- 표준번호(명) : SPS-KACA0020-7174 친환경 건축자재
- 시 험 방 법 : 환경부 실내공기질 공정시험기준
- 제품(모델)명 : SL868
- 제 품 분 류 : 실란트
- 인 증 등 급 : 최우수 ★★★★★
- 인 증 사 유 : 오염물질 저감

산업표준화법 제27조 및 단체표준 업무규정에 따른 인증심사를 실시한 결과

친환경 건축자재 단체표준 인증심사기준에 적합하므로

위와 같이 친환경 건축자재 단체표준(HB마크)에 적합함을 인증합니다.

2020년 08월 27일

한국공기청정협회장



(06162 서울 강남구 테헤란로63길 11 이노센스빌딩 9층, 전화 : (02)553-4156, www.kaca.or.kr)

1. 최초인증일 : 2010년 03월 25일

2. 최종변경일 : 2020년 12월 29일 (업체명 및 대표이사 변경)

원본대조필



Certification



Korea Air Cleaning Association

친환경 건축자재 인증서

인증번호 : HB1112E11-02

업 체 명 : (주)케이씨씨실리콘

대 표 자 : 송 영 근

소 재 지 : 서울시 서초구 사평대로 344

제 조 사 : (주)케이씨씨실리콘 전주공장

인증기간 : 2020. 02. 29 ~ 2023. 02. 28

인증제품

- 표준번호(명) : SPS-KACA0020-7174 친환경 건축자재
- 시 험 방 법 : 환경부 실내공기질 공정시험기준
- 제품(모델)명 : SL999
- 재 품 분 류 : 실란트
- 인 증 등 급 : 우수 ●●●●●
- 인 증 사 유 : 오염물질 저감

산업표준화법 제27조 및 단체표준 업무규정에 따른 인증심사를 실시한 결과

친환경 건축자재 단체표준 인증심사기준에 적합하므로

위와 같이 친환경 건축자재 단체표준(HB마크)에 적합함을 인증합니다.

2020년 12월 29일
한국공기청정협회장

(06162 서울 강남구 테헤란로63길 11 이노센스빌딩 9층, 전화 : (02)553-4156, www.kaca.or.kr)

1. 최초인증일 : 2011년 02월 28일

최종변경일 : 2020년 12월 29일 (업체명 및 대표이사 변경)

원본대조필



BEYOND ASIAN HUB TOWARD GLOBAL WORLD



TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (063)214-2960 FAX (063)214-2964

성적서번호 : TAK-2020-159769

접 수 일 자 : 2020년 10월 26일

대 표 자 : 송영근

시험완료일자 : 2021년 02월 16일

업 체 명 : (주)케이씨씨실리콘 전주공장

주 소 : 전라북도 완주군 봉동읍 과학로 801

시 료 명 : 건축용 실링재(SL868, F-25LM)

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
슬럼프(가로)	mm	-	0	KS F 4910 : 2010
슬럼프(세로)	mm	-	0	KS F 4910 : 2010
탄성복원성	%	-	91	KS F 4910 : 2010
인장특성(줄눈 나비의 신장율)	%	-	200	KS F 4910 : 2010
인장특성(인장응력:23℃)	N/mm ²	-	0.3	KS F 4910 : 2010
인장특성(인장응력:-20℃)	N/mm ²	-	0.5	KS F 4910 : 2010
일정신장하에서의접착성(23℃)	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
일정신장하에서의접착성(-20℃)	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
압축가열,인장냉각후의 접착성	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
수중침적후의 일정 신장하에서의 접착성	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
부피손실	%	-	3	KS F 4910 : 2010

※ 본 성적서는 업체명 변경으로 인한 수정발급본임(수정발급일 : 2021년 03월 26일).

* Type : F-25LM

** Flow : (5 ± 2) °C

- 용 도 : 품질관리용

- 다음 페이지 -

Lee, Sun-Gyu

작성자 : 이선규

Tel : 032-570-9646

Jun-Seo Park

기술책임자 : 박준서

Tel : 1577-0091(ARS ①-④)

2021년 02월 16일

KTR 한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code

Page : 1 of 2

원본대조필



KTR-QP-P09-F01-02(00)

A4(210 X 297)

KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE



KCC CORPORATION
344, SAPYEONGDAERO, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
TEL : 82-2-3480-5858 FAX : 82-2-3480-5398

시험성과대비표

■ 용도 : 일반 신축조인트용 실리콘 실란트

■ 제품명 : SL868

■ KS 품질 등급 : F형 25LM

성적서 No. TAK-2020-159769

품질 항목			단위	KS F 4910 기준	시험 결과치	판 정	비고
				(등급 : F-25LM)			
슬럼프	세로		mm	3 mm이하	0	합격	KSF4910-2010
	가로		mm	3 mm이하	0	합격	KSF4910-2010
탄성 복원성			%	70 이상	91	합격	KSF4910-2010
인	줄눈나비 신장율		%	200(M ₁₀₀)	좌 동	합격	KSF4910-2010
장	인장 응력	23℃	N/mm ²	0.4 이하	0.3	LM에 준함	KSF4910-2010
		-20℃	N/mm ²	0.5 이하	0.5	LM에 준함	KSF4910-2010
특							
일정신장하에서의 접착성(23℃)				파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
일정신장하에서의 접착성(-20℃)				파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
압축가열·인장냉각후 접착성				파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
수중침적후의 일정신장하에서의 접착성				파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
부피손실			%	10 이하	3	합격	KSF4910-2010

성적서 2021

원본대조필



BEYOND ASIAN HUB, TOWARD GLOBAL WORLD



TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (063)214-2960 FAX (063)214-2964

성적서번호 : TAK-2020-159770

접 수 일 자 : 2020년 10월 26일

대 표 자 : 송영근

시험완료일자 : 2021년 02월 16일

업 체 명 : (주)케이씨실리콘 전주공장

주 소 : 전라북도 완주군 봉동읍 과학로 801

시 료 명 : 건축용 실링재(SL868, G-25LM)

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
슬럼프(가로)	mm	-	0	KS F 4910 : 2010
슬럼프(세로)	mm	-	0	KS F 4910 : 2010
탄성복원성	%	-	91	KS F 4910 : 2010
인장특성(줄눈 나비의 신장율)	%	-	200	KS F 4910 : 2010
인장특성(인장응력:23℃)	N/mm ²	-	0.3	KS F 4910 : 2010
인장특성(인장응력:-20℃)	N/mm ²	-	0.5	KS F 4910 : 2010
일정신장하에서의점착성(23℃)	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
일정신장하에서의점착성(-20℃)	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
압축가열,인장냉각후의 점착성	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
인공광 노출후의 점착성	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
압축응력	N/mm ²	-	0.5	KS F 4910 : 2010
수중침적후의 일정 신장하에서의 점착성	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
부피손실	%	-	3	KS F 4910 : 2010

※ 본 성적서는 업체명 변경으로 인한 수정발급본임(수정발급일 : 2021년 03월 26일).

* Type : G-25LM

** Flow : (5 ± 2) °C

- 용 도 : 품질관리를

- 다음 페이지 -

Lee, Sun-Gyu

작성자 : 아선규

Tel : 032-570-9646

Jun-Seo Park

기술책임자 : 박준서

Tel : 1577-0091(ARS ①-④)

2021년 02월 16일

KTR 한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code

Page : 1 of 2

원본대조필

KTR-QP-P09-F01-02(00)

A4(210 X 297)

KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE

Copyright by KCC Corporation



KCC CORPORATION
344, SAPYEONGDAERO, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
TEL : 82-2-3480-5858 FAX : 82-2-3480-5398

시험성과대비표

■ 용도 : 일반 복층유리용 실리콘 실란트

■ 제품명 : SL868

■ KS 품질 등급 : G형 25LM

성적서 No. TAK-2020-159770

품질 항목			단위	KS F 4910 기준	시험 결과치	판 정	비고
				(등급 : G-25LM)			
슬럼프	세로		mm	3 mm이하	0	합격	KSF4910-2010
	가로		mm	3 mm이하	0	합격	KSF4910-2010
탄성 복원성			%	60 이상	91	합격	KSF4910-2010
인장특	줄눈나비 신장율		%	200(M ₁₀₀)	좌 동	합격	KSF4910-2010
	인장 응력	23℃	N/mm ²	0.4 초과	0.3	LM에 준함	KSF4910-2010
		-20℃	N/mm ²	0.6 초과	0.5	LM에 준함	KSF4910-2010
일정신장하에서의 접착성(23℃)			-	파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
일정신장하에서의 접착성(-20℃)			-	파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
압축가열·인장냉각후 접착성			-	파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
인공광 노출 후의 접착성			-	파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
수중침적후의 일정신장하에서의 접착성			-	파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
압축응력(75%)			N/mm ²	시험의 결과를 보고한다	0.5	-	KSF4910-2010
부피손실			%	10 이하	3	합격	KSF4910-2010

성적서 2021

원본대조필



KCC Corporation

BEYOND ASIAN HUB, TOWARD GLOBAL WORLD



TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (063)214-2960 FAX (063)214-2964

성적서번호 : TAK-2020-159774

접 수 일 자 : 2020년 10월 26일

대 표 자 : 송영근

시험완료일자 : 2021년 02월 16일

업 체 명 : (주)케이씨실리콘 전주공장

주 소 : 전라북도 완주군 봉동읍 과학로 801

시 료 명 : 건축용 실링재(SL999, F-25HM)

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
슬럼프(가로)	mm	-	0	KS F 4910 : 2010
슬럼프(세로)	mm	-	0	KS F 4910 : 2010
탄성복원성	%	-	92	KS F 4910 : 2010
인장특성(줄눈 나비의 신장율)	%	-	200	KS F 4910 : 2010
인장특성(인장응력:23℃)	N/mm ²	-	0.5	KS F 4910 : 2010
인장특성(인장응력:-20℃)	N/mm ²	-	0.7	KS F 4910 : 2010
일정신장하에서의접착성(23℃)	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
일정신장하에서의접착성(-20℃)	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
압축가열,인장냉각후의 접착성	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
수중침적후의 일정 신장하에서의 접착성	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
부피손실	%	-	3	KS F 4910 : 2010

※ 본 성적서는 업체명 변경으로 인한 수정발급본임(수정발급일 : 2021년 03월 26일).

* Type : F-25HM

** Flow : (5 ± 2) °C

- 용 도 : 품질관리를

- 다음 페이지 -

Lee, Sun-Gyu

작성자 : 이선규

Tel : 032-570-9646

Sun-Seo Park

기술책임자 : 박준서

Tel : 1577-0091(ARS ①-④)

2021년 02월 16일

KTR 한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code

Page : 1 of 2

원본대조필



KTR-QP-P09-F01-02(00)

A4(210 X 297)

KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE



KCC CORPORATION
344, SAPYEONGDAERO, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
TEL : 82-2-3480-5858 FAX : 82-2-3480-5398

시험성과대비표

■ 용도 : 바이오염성 실리콘 실란트

■ 제품명 : SL999

■ KS 품질 등급 : F형 25HM

성적서 No. TAK-2020-159774

품질 항목			단위	KS F 4910 기준	시험 결과치	판 정	비고
				(등급 : F-25HM)			
슬럼프	세로		mm	3 mm이하	0	합격	KSF4910-2010
	가로		mm	3 mm이하	0	합격	KSF4910-2010
탄성 복원성			%	70 이상	92	합격	KSF4910-2010
인	줄눈나비 신장율		%	200(M ₁₀₀)	좌 동	합격	KSF4910-2010
장	인장 응력	23℃	N/mm ²	0.4 초과	0.5	HM에 준함	KSF4910-2010
		-20℃	N/mm ²	0.6 초과	0.7	HM에 준함	KSF4910-2010
특							
일정신장하에서의 접착성(23℃)			-	파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
일정신장하에서의 접착성(-20℃)			-	파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
압축가열·인장냉각후 접착성			-	파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
수증침적후의 일정신장하에서의 접착성			-	파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010
부파손실			%	10 이하	3	합격	KSF4910-2010

성적서 2021

원본대조필



BEYOND ASIAN HUB. TOWARD GLOBAL WORLD



TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (063)214-2960 FAX (063)214-2964

성적서번호 : TAK-2020-159775

접 수 일 자 : 2020년 10월 26일

대 표 자 : 송영근

시험완료일자 : 2021년 02월 16일

업 체 명 : (주)케이씨실리콘 전주공장

주 소 : 전라북도 완주군 봉동읍 과학로 801

시 료 명 : 건축용 실링재(SL999, G-25HM)

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
슬럼프(가로)	mm	-	0	KS F 4910 : 2010
슬럼프(세로)	mm	-	0	KS F 4910 : 2010
탄성복원성	%	-	92	KS F 4910 : 2010
인장특성(줄눈 나비의 신장율)	%	-	200	KS F 4910 : 2010
인장특성(인장응력:23℃)	N/mm ²	-	0.5	KS F 4910 : 2010
인장특성(인장응력:-20℃)	N/mm ²	-	0.7	KS F 4910 : 2010
일정신장하에서의접착성(23℃)	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
일정신장하에서의접착성(-20℃)	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
압축가열,인장냉각후의 접착성	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
인공광 노출후의 접착성	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
압축응력	N/mm ²	-	0.5	KS F 4910 : 2010
수중침적후의 일정 신장하에서의 접착성	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
부피손실	%	-	3	KS F 4910 : 2010

※ 본 성적서는 업체명 변경으로 인한 수정발급본임(수정발급일 : 2021년 03월 26일).

* Type : G-25HM

** Flow : (5 ± 2) °C

- 다음 페이지 -

Lee, Sun-Gyu

작성자 : 이선규

Tel : 032-570-9646

Jun-Seo Park

기술책임자 : 박준서

Tel : 1577-0091(ARS ①-④)

2021년 02월 16일

KTR 한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code

Page : 1 of 2

원본대조필



KTR-QP-P09-F01-02(00)

A4(210 X 297)

KTR KOREA TESTING & RESEARCH INSTITUTE

CopyRight by KCC Corporation



KCC CORPORATION
344, SAPYEONGDAERO, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
TEL : 82-2-3480-5858 FAX : 82-2-3480-5398

시험성과대비표

■ 용도 : 바이오염성 실리콘 실란트

■ 제품명 : SL999

■ KS 품질 등급 : G형 25HM

성적서 No. TAK-2020-159775

품질 항목			단위	KS F 4910 기준	시험 결과치	판 정	비고	
				(등급 : G-25HM)				
슬럼프	세로		mm	3 mm이하	0	합격	KSF4910-2010	
	가로		mm	3 mm이하	0	합격	KSF4910-2010	
탄성 복원성			%	60 이상	92	합격	KSF4910-2010	
인	줄눈나비 신장율		%	200(M ₁₀₀)	좌 동	합격	KSF4910-2010	
장	인장 용력	23℃	N/mm ²	0.4 초과	0.5	HM에 준함	KSF4910-2010	
		-20℃	N/mm ²	0.6 초과	0.7	HM에 준함	KSF4910-2010	
특	일정신장하에서의 접착성(23℃)			파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010	
	일정신장하에서의 접착성(-20℃)			파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010	
	압축가열·인장냉각후 접착성			파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010	
	수중침적후의 일정신장하에서의 접착성			파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010	
	압축용력(75%)		N/mm ²	시험의 결과를 보고한다	0.5		KSF4910-2010	
	부피손실			%	10 이하	3	합격	KSF4910-2010

성적서 2021

원본대조필



BEYOND ASIAN HUB. TOWARD GLOBAL WORLD



TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (063)214-2960 FAX (063)214-2964

성적서번호 : TAK-2020-159767

접 수 일 자 : 2020년 10월 26일

대 표 자 : 송영근

시험완료일자 : 2021년 02월 16일

업 체 명 : (주)케이씨씨실리콘 전주공장

주 소 : 전라북도 완주군 봉동읍 과학로 801

시 료 명 : 건축용 실링재(SL2000, F-25HM)

시험 결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
슬럼프(가로)	mm	-	0	KS F 4910 : 2010
슬럼프(세로)	mm	-	0	KS F 4910 : 2010
탄성복원성	%	-	91	KS F 4910 : 2010
인장특성(줄눈 나비의 신장율)	%	-	200	KS F 4910 : 2010
인장특성(인장응력:23℃)	N/mm ²	-	0.5	KS F 4910 : 2010
인장특성(인장응력:-20℃)	N/mm ²	-	0.7	KS F 4910 : 2010
일정신장하에서의점착성(23℃)	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
일정신장하에서의점착성(-20℃)	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
압축가열 인장냉각후의 점착성	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
수중침적후의 일정 신장하에서의 점착성	-	-	이상없음	KS F 4910 : 2010
부파손실	%	-	5	KS F 4910 : 2010

* 본 성적서는 업체명 변경으로 인한 수정발급본임(수정발급일 : 2021년 03월 26일).

* Type : F-25HM

** Flow : (5 ± 2) °C

- 용 도 : 품질관리를

- 다음 페이지 -

Lee, Sun-Gyu

작성자 : 이선규

Tel : 032-570-9646

Jun-Seo Park

기술책임자 : 박준서

Tel : 1577-0091(ARS ①-④)

2021년 02월 16일

KTR 한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code

Page : 1 of 2

원본대조필



KTR-QP-P09-F01-02(00)

A4(210 X 297)



KCC CORPORATION
344, SAPYEONGDAERO, SEOCHO-GU, SEOUL, KOREA
TEL : 82-2-3480-5858 FAX : 82-2-3480-5398

시험성과대비표

■ 용도 : 바이오염성 실리콘 실란트

■ 제품명 : SL2000

■ KS 품질 등급 : F형 25HM

성적서 No. TAK-2020-159767

품질 항목			단위	KS F 4910 기준	시험 결과치	판 정	비고	
				(등급 : F-25HM)				
슬럼프	세로		mm	3 mm이하	0	합격	KSF4910-2010	
	가로		mm	3 mm이하	0	합격	KSF4910-2010	
탄성 복원성			%	70 이상	91	합격	KSF4910-2010	
인	줄눈나비 신장율		%	200(M ₁₀₀)	좌 동	합격	KSF4910-2010	
장	인장 응력	23℃	N/mm ²	0.4 초과	0.5	HM에 준함	KSF4910-2010	
		-20℃	N/mm ²	0.6 초과	0.7	HM에 준함	KSF4910-2010	
특	일정신장하에서의 접착성(23℃)			파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010	
	일정신장하에서의 접착성(-20℃)			파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010	
	압축가열·인장냉각후 접착성			파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010	
	수중침적후의 일정신장하에서의 접착성			파괴되어서는 안됨	이상없음	합격	KSF4910-2010	
	부피손실			%	10 이하	5	합격	KSF4910-2010

성적서 2021

원본대조필



실란트 시공실적

The certificate of the delivery result

PROJECT명	소재지	시공사	적용부위	사용제품
수원 한라 시그마팰리스	경기도 수원시	한라건설	AL PANEL	코레실 SL868
현대자동차 R&D센터	서울시 양재동	(주)엠코	AL 조립용	코레실 SL868
목동 삼성 웨르빌 II	서울시 양천구	삼성물산	웨더씰용	코레실 SL868
해운대 센텀시티	부산광역시	포스코개발	웨더씰용	코레실 SL868
해운대 베네시티	부산광역시	현대건설	웨더씰용	코레실 SL868
여의도 대우트림프월드2	서울시 영등포구	(주)대우건설	웨더씰용	코레실 SL868
평촌 효성 인텔리안	안양시 동안구	효성건설	웨더씰용	코레실 SL868
등촌동 성원쌍대뷰	서울시 강서구	성원건설	AL PANEL	코레실 SL868
도곡동 군인공제회관	서울시 강남구	현대건설	AL PANEL	코레실 SL868
인천국제공항 부대시설	영종도	금호콘소시업	AL PANEL	코레실 SL868
일산 삼성 라코빌	경기도 고양시	삼성중공업	웨더씰용	코레실 SL868
큰길타워	서울시 강남구	삼성종합건설	AL-CURTAINWALL	코레실 SL868
기술신용보증기금 사옥	대전광역시	(주)대우건설	웨더씰용	코레실 SL868
KPOEC정보센터	경기도 용인시	한진건설	웨더씰용	코레실 SL868
미도파 백화점	서울시 도봉구	미도파건설	웨더씰용	코레실 SL868
제일스포츠 빌딩	서울시 송파구	고려개발	웨더씰용	코레실 SL868
양동 4.5지구	서울시 중구	(주)대우건설	웨더씰용	코레실 SL868
원방빌딩	서울시 강남구	두산건설	웨더씰용	코레실 SL868
한신증권 강동빌딩	서울시 송파구	삼경건설	웨더씰용	코레실 SL868
보람증권사옥	서울시 영등포구	코오롱건설	WEATHER-SEAL	코레실 SL868
아주산업(주)사옥	서울시 서초구	두산건설	ALPOLOC PANEL	코레실 SL868
삼성라이온즈 스포츠센터	서울시 서초구	삼성종합건설	ALLCOBOND PANEL	코레실 SL868
에이스 테크노 트윈타워	서울시 구로구	에이스종합건설	AL SHEET	코레실 SL868
신원프라자	경기도 안산시	신원종합건설	AL-CURTAINWALL	코레실 SL868
한진리조트 O/T	대전광역시	한일개발	ALLCOBOND PANEL	코레실 SL868
럭키첨단기술연구소	대전광역시	럭키개발	AL-CURTAINWALL	코레실 SL868
제주건설공제회관	제주도	정한종합건설	AL-CURTAINWALL	코레실 SL868
대우고동기술연구소	경기도 용인시	(주)대우	하니콤 PANEL	코레실 SL868
영등포K B/D	서울시 영등포구	금호건설	ALLCOBOND PANEL	코레실 SL868
EXPO 정보통신관 관리동	대전광역시	금강종합건설	ALLCOBOND PANEL	코레실 SL868
천안PHC 반도체공장	충남 천안시	삼성종합건설	ALLCOBOND PANEL	코레실 SL868
기계공업진흥회관	서울시 영등포구	삼익세라믹	ALLCOBOND PANEL	코레실 SL868
그랜드백화점 신촌점	서울시 서대문구	그랜드건설	법람 PANEL	코레실 SL868
그랜드백화점 강남점	서울시 강남구	그랜드건설	법람 PANEL	코레실 SL868
한국이동통신 서울지사	서울시 영등포구	대아건설	AL PANEL	코레실 SL868
여의도 대우 트림프월드1	서울시 영등포구	(주)대우건설	웨더씰용	코레실 SL868
미씨 860 오피스텔	서울시 강남구	나산건설	웨더씰용	코레실 SL868
현대산업개발 역삼동사옥	서울시 강남구	현대산업개발	AL PANEL	코레실 SL868
센츄럴시티	서울시 서초구	센츄럴건설	AL PANEL	코레실 SL868
도곡동 오피스텔(비전21)	서울시 강남구	현대건설	AL PANEL	코레실 SL868
양재 농협센터	서울시 강남구	삼성물산	AL PANEL	코레실 SL868
한국 마사회 증축	경기도 과천시	고려개발	AL PANEL	코레실 SL868
부천 소사구청	경기도 부천시	상우건설	AL PANEL	코레실 SL868
건영플라자	서울시 강북구	(주)건영	AL PANEL	코레실 SL868
분당 토지개발사옥	경기도 성남시	극동건설	AL PANEL	코레실 SL868
분당 주택공사사옥	경기도 성남시	유원건설	AL PANEL	코레실 SL868
분당 가스공사사옥	경기도 성남시	극동건설	AL PANEL	코레실 SL868
도곡동 우성캐릭터199	서울시 강남구	우성건설	AL PANEL	코레실 SL868
목동 그랜드타워41	서울시 양천구	현대건설	AL PANEL	코레실 SL868
한국상호신용금고 빌딩	경기도 부천시	신원종합건설	AL PANEL	코레실 SL868
성지 707빌딩	서울시 강남구	성지건설	AL PANEL	코레실 SL868
당아빌딩	서울시 서초구	국제건설	AL PANEL	코레실 SL868
현대전자 이전사옥	경기도 이천시	현대건설	AL PANEL	코레실 SL868



실란트 시공실적

The certificate of the delivery result

PROJECT명	소재지	시공사	적용부위	사용제품
수원 영통 디지털 캠퍼서	경기도 수원시	고려개발	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
현대자동차 R&D센터	서울시 양재동	(주)엘코	석재, Weather Sealing	비오염 SL999
여의도 롯데캐슬 캠퍼서	서울시 영등포구	롯데건설	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
전북도청사	전북 전주시	금호건설	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
도곡동 아카데미 스위트	서울시 강남구	라성건설	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
도곡동 타워팰리스 I, II	서울시 강남구	삼성물산	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
부천 RODAMCO 플라자	경기도 부천시	현대산업개발	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
분당 미켈란체로빌	경기도 성남시	삼성중공업	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
마포 한화오벨리스크 명품	서울시 마포구	한화건설	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
국방부 합참청사	서울시 용산구	현대산업개발	석재, Weather Sealing	비오염 SL999
수원 디자인이클럽	경기도 수원시	포스코개발	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
분당 포스빌	경기도 성남시	포스코개발	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
장안동 현대벤처빌	서울시 동대문구	현대건설	AL PANEL, 창호주위	비오염 SL999
분당 PARK-VIEW	경기도 성남시	SK건설	석재, Weather Sealing	비오염 SL999
일산 열병합발전소 보수	경기도 고양시	한국전력공사	PC, 창호주위	비오염 SL999
서초동 삼성 유니빌	서울시 서초구	삼성물산	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
서초 롯데캐슬 스파	서울시 서초구	롯데건설	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
송파 롯데캐슬 확인빌	서울시 송파구	롯데건설	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
천호동 동양 트레빌	서울시 강동구	동양고속건설	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
만리동 서울역 디오빌	서울시 중구	대우건설	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
남대문 대우빌딩	서울시 종로구	대우건설	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
부천 드림 멀티플라자	경기도 부천시	드림건설	석재, Weather Sealing	비오염 SL999
일산 우인 아크리움빌	경기도 고양시	우인건설	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
일산 양우 로데오 오피스텔	경기도 고양시	양우건설	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
일산 양우 로데오 시티플라자	경기도 고양시	양우건설	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
일산 메르헨하우스	경기도 고양시	삼성중공업	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
대전 을지대 둔산병원	대전광역시	LG건설	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
강원 태백 카지노호텔	강원도 태백시	대우건설	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
목동 하이페리온	서울시 양천구	현대건설	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
구의동 대림 아크라비스타	서울시 구로구	대림건설	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
청량리 현대 코아	서울시 동대문구	현대건설	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
구미 삼성전자 무선동 보수	경북 구미시	삼성물산	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
기흥 삼성전자-Project Web동 보수	경기도 기흥시	삼성물산	석재, Weather Sealing	비오염 SL999
한국은행 본관 보수	서울시 중구	현대건설	GPC, 창호주위	비오염 SL999
서초동 성우빌딩 보수	서울시 서초구	현대건설	GPC, 창호주위	비오염 SL999
계동 현대건설 사옥 보수	서울시 종로구	현대건설	GPC, 창호주위	비오염 SL999
여의도 전경련회관 보수	서울시 영등포구	현대산업개발	TPC, 창호주위	비오염 SL999
서울대병원 임상의학동	서울시 종로구	삼성물산	석재, 창호주위	비오염 SL999
서울대병원 농업생명과학대	서울시 관악구	현대산업개발	적벽돌, 창호주위	비오염 SL999
남양 현대자동차 연구소	경기도 화성시	H-LAND	석재, 창호주위	비오염 SL999
수원 배례슈트	경기도 수원시	건설 알포에	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
현대백화점	서울시 강동구	현대산업개발	석재, Weather Sealing	비오염 SL999
아산시청사	충남 아산시	서광건설	석재, Weather Sealing	비오염 SL999
김해 박물관	경남 김해시	삼성물산	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
SK-TELECOM 분당지원시설	경기도 성남시	선경건설	석재, Weather Sealing	비오염 SL999
SK-TELECOM 충북지사	충북 청주시	선경건설	석재, Weather Sealing	비오염 SL999
삼성화재 인천사옥	인천광역시	삼성중공업	석재, Weather Sealing	비오염 SL999
한국 방송회관	서울시 양천구	현대산업개발	Weather Sealing	비오염 SL999
여의도 리버타워	서울시 영등포구	신한건설	석재, Weather Sealing	비오염 SL999

원본대조필

KORESEAL

51

실란트 시공실적

The certificate of the delivery result

PROJECT명	소재지	시공사	적용부위	사용제품
현대 백화점 본점 외장 보수	서울시 강남구	현대건설	석재, Weather Sealing	비오염 SL999
현대중공업 사옥	서울시 강남구	현대중공업	석재, Weather Sealing	비오염 SL999
현대산업개발 사옥	서울시 강남구	현대산업개발	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
테크노 마트-21	서울시 광진구	현대건설	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
현대백화점 천호점	서울시 강동구	현대산업개발	석재, Weather Sealing	비오염 SL999
인천국제공항 (영종도)	인천시 영종도	한진컨소시엄	외장PANEL, Weather Sealing	비오염 SL999
동남권 유통센터	서울시 송파구	GS건설	Weather Sealing	비오염 SL999
송도 더샵 퍼스트월드	인천시 연수구	포스코건설	Weather Sealing	비오염 SL999
메타폴리스	화성시 동탄	포스코건설	Weather Sealing	비오염 SL999
위버폴리스	화성시 동탄	풍성건설	Weather Sealing	비오염 SL999
반포자이	서울시 서초구	GS건설	Weather Sealing	비오염 SL999
부피끄 모나코	서울시 서초구	GS건설	Weather Sealing	비오염 SL999
THE CITY 7	창원시 두대동	GS건설, 현대건설	Weather Sealing	비오염 SL999
전남지방합동청사	광주시 북구	대우건설	Weather Sealing	비오염 SL999
KTF 대전사옥	대전시 서구	경남기업	Weather Sealing	비오염 SL999
NHN사옥	성남시 분당	현대건설	Weather Sealing	비오염 SL999
현대중공업 본관	울산시 동구	현대건설	Weather Sealing	비오염 SL999
건대스타시티	서울시 광진구	포스코건설	Weather Sealing	비오염 SL999
종합행정타운	서울시 마포구	포스코건설, 동부건설	Weather Sealing	비오염 SL999
공덕 롯데캐슬	서울시 마포구	롯데건설	Weather Sealing	비오염 SL999
잠실주공 1~2단지	서울시 송파구	현대건설외	Weather Sealing	비오염 SL999
울산시청사	울산시 남구	코오롱건설	Weather Sealing	비오염 SL999
현대건설 인재개발원	인천시 중구	현대건설	Weather Sealing	비오염 SL999
동화빌딩	서울시 서대문구	한일 ENG	ALLCOBOND PANEL	비오염 SL999
선문대학교	충남 아산시	일성종합건설	석재, 창호주의	비오염 SL999
외국어대학증개축	서울시 동대문구	삼한기업	석재, 창호주의	비오염 SL999
대우 ENG사옥	성남시 분당구	대우 ENG	AL PANEL, Weathersealing	비오염 SL999
지하철 충정로역	서울시 서대문구	극동건설	AL PANEL	비오염 SL999
청량리 현대코아	서울시 동대문구	현대건설	세라믹 PANEL	비오염 SL999
과천우정병원	경기도 과천시	㈜세모	세라믹 PANEL, Weathersealing	비오염 SL999
동두천 재생병원	경기도 동두천시	보현건설	석재, 창호주의	비오염 SL999
현대백화점	서울시 강동구	현대산업개발	석재, 창호주의	비오염 SL999
아산시청사	충남 아산시	서광건설	석재, 창호주의	비오염 SL999
평화시장 외장보수	서울시 동대문구	동신기건	세라믹 PANEL	비오염 SL999
동양백화점	대전광역시	대림산업	범람 PANEL	비오염 SL999
김해 박물관	경남 김해시	삼성물산	STEEL PANEL	비오염 SL999
서울대병원 임상의학동	서울시 종로구	삼성물산	석재, 창호주의	비오염 SL999
SK-TELECOM 분당지원사설	경기도 성남시	SK건설	석재, 창호주의, Weathersealing	비오염 SL999
SK-TELECOM 충북지사	충북 청주시	SK건설	석재, 창호주의, Weathersealing	비오염 SL999
동원텔	경기도 고양시	삼경건설	석재, 창호주의	비오염 SL999
삼성화재 인천사옥	인천광역시	삼성중공업	석재, 창호주의	비오염 SL999
한국방송회관	서울시 양천구	현대산업개발	유리글레이징	비오염 SL999
여의도 리버타워	서울시 영등포구	신한건설	석재, 창호주의	비오염 SL999
현대백화점 본점 외장 보수	서울시 강남구	현대건설	석재, 창호주의	비오염 SL999
현대중공업 사옥	서울시 강남구	현대중공업	석재, 창호주의	비오염 SL999
현대산업개발 사옥	서울시 강남구	현대산업개발	AL PANEL, Weathersealing	비오염 SL999
테크노마트-21	서울시 광진구	현대산업개발	AL PANEL, Weathersealing	비오염 SL999
현대백화점 천호점	서울시 강동구	현대산업개발	석재, 창호주의	비오염 SL999

